

2022年10月7日

お客様各位

ケイブラパイプの型式評定の一時停止について

昭和電工建材株式会社



平素は格別なお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度ケイブラパイプの納入に関しまして、大変ご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。

現在の状況について、以下の通りご報告いたします。

弊社が販売しているケイブラパイプにおきまして、更新手続中に未承認の製品 8,505 本を流出版売した事実が判明致しました。

このことから、10月6日に(一財)日本消防設備安全センター殿より、弊社の管理体制の不適合を指摘され、弊社が運用している全ての性能評定に対しまして、一時停止の通知を受けました。

当社における品質管理体制の是正対策につきましては協議中ではございますが、製品の品質性能に問題はありませんので、共同住宅に関する防火区画以外の用途には、使用は可能でございます

本件を受けて、弊社ホームページでご利用いただいております、評定書ダウンロードのコンテンツにつきましては、本日より一時停止させていただきます。

再開時期につきましては一時停止が解除され次第を予定しております。

性能評定一時停止の解除に向けて作業を進めておりますので、お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、格別なご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上