



単位 : mm

呼び径	塩ビ管 (HT管)				繊維補強モルタル被覆層			
	基本外径E	近似内径	最小厚さ	長さA	近似外径D	標準厚さ	長さB	接合寸法C
20	26	20	3.0	2,066	45.5	6.0	2,000	33
25	32	25	3.5	2,050	45.5	6.0	2,000	25
50	60	51	4.5	2,050	73	6.0	2,000	25
75	89	77.2	5.9	2,060	102	6.0	2,000	40
100	114	99.8	7.1	2,100	129	6.5	2,000	50

2	内管	耐熱性硬質塩化ビニル	1	JIS K6776
1	耐火被覆	繊維混入セメントモルタル	1	
品番 NO.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE	耐熱用ケーブルパイプ		日付 DATE 2023/01/04	尺度 SCALE not
形式 TYPE	KPNHT	承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	製図 DRAWN BY 山本
図番 DWG. NO.	KPNHT-01	株式会社レゾナック建材		