



単位：mm

呼び径	記号	Z 1	Z 2	Z 3	L 1	L 2	L 3	φ D 1	φ D 2	備考
LT 40		52	23	52	74	45	74	78	78	
LT 50		66	26	66	91	51	91	95	95	
LT 65		90	33	90	125	68	125	109	109	
LT 75		100	30	100	140	70	140	124	124	
LT 100		128	45	128	178	95	178	151	151	
LT 125		140	50	140	205	115	205	183	183	
LT 150		170	65	170	250	145	250	221	221	
LT 50×40		52	23	57	77	48	79	95	78	受注生産品
LT 65×50		66	27	74	101	62	99	109	95	
LT 75×50		66	29	79	106	69	104	124	95	
LT 75×65		90	32	95	130	72	130	124	109	
LT 100×50		66	32	90	116	82	115	151	95	受注生産品
LT 100×65		90	36	107	140	86	142	151	109	受注生産品
LT 100×75		100	33	110	150	83	150	151	124	
LT 125×100		128	52	140	193	117	190	183	151	受注生産品
LT 150×100		128	53	152	208	133	202	221	151	受注生産品
LT 150×125		140	60	152	220	140	217	221	183	受注生産品

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② 91° 10'の許容差は±30'とする。
- ③ Lは標準寸法を示す。
- ④ φDは近似外径を示す。

※ 防音性能維持の為、パイプ・継手と接続する際は、FDPテープによる目地処理を行って下さい。

4	目地リング	熱膨張材	3	
3	吸音層	多孔質吸音材	1	
2	内管	硬質塩化ビニル	1	
1	耐火被覆	繊維混入セメント粉体	1	
品番 No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 料 MATERIAL	数 量 REQUIRED	備 考 REMARKS
図名 TITLE 遮音FDP継手LT90°大曲りY		日付 DATE 2013/8/1	尺度 SCALE not	
承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY	
形式 TYPE NSA-LT		山本		
図番 DWG. NO NSA-205		株式会社レゾナック建材		

△				
△				
△	社名変更	2023.01.01	山本	
記号 MARK	訂 正 理 由 REVISION, APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE	承認 APPROVAL